

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOONID
 SISEVÖRGUD

NR.	NIMETUS JA TEHNILISED NÄITAJAD	TÄHISTUS	MÕÕT-ÜHIK	HULK	MÄRKUS
VEEVARUSTUS KV					
1.	Plasttory PPR PN20 dn10 (dexs 16x2.7) SDR 9/S4	näiteks	jm	80,0	ühendustorud
2.	Plasttory PPR PN16 dn15 (dexs 20x2.8) SDR 9/S4	Gallaplast	jm	200,0	-----"
3.	Plasttory PPR PN20 dn25 (dexs 32x3,6) SDR 9/S4		jm	240,0	püstikud
4.	Plasttory PPR PN20 dn25 (dexs 32x3,6) SDR 9/S4		jm	30,0	magistraal
5.	Plasttory PPR PN20 dn32 (dexs 40x4,5) SDR 9/S4		jm	70,0	magistraal
6.	Plasttory PPR PN20 dn40 (dexs 50x5,6) SDR 9/S4		jm	8,0	---"---
7.	Plasttory PPR PN20 dn50 (dexs 63x7,1) SDR 9/S4		jm	5,0	---"---
8.	Kuulventiil dn15 PN25		tk	20	
9.	Kuulventiil dn15 PN25		tk	5	dussirumid
10.	Kuulventiil dn25 PN25		tk	20	
11.	Kuulventiil dn40 PN25		tk	3	magistraal
12.	Kuulventiil dn50 PN25		tk	1	magistraal
13.	WC ventill dn 3/8" PN10		tk	164	
14.	Isolatsioon TUBOLIT DGTubes $\delta=5\text{mm}$	näiteks Armacell	jm	250,0	püstikud
15.	Isolatsioon ULTIMATE Protect 1000 S Alu $\delta=20\text{mm}$, A2-s1, d0	ISOVER	jm	120,0*	Kelderikorrus
16.	Kindlustus			*	kohale
Veemööduõlm ruumide					
1.	Kuulventiil dn15 PN10		tk	163	
2.	Muudaeraldaja dn15 PN10		tk	163	
3.	Veearvesti dn 15		tk	163	
4.	Kindlustus			*	kohale
FEKAALVETE KANALISATSIOON K1.					
1.	Plasttoru PP-HT SN4 dexs 110x3,4	näiteks Pipe Life	jm	70,0	magistraal
2.	Plasttoru PP-HT SN 4 dexs 110x3,4	--"---	jm	320,0	püstikud
3.	Plasttoru NAL PVC SN4 de x s160x4,0		jm	40,0	magistraal
4.	Plasttoru NAL PVC SN4 de x s160x4,0		jm	10,0	väjalask
5.	Plasttoru PP-HT SN 4 dexs 110x3,4	--"---	jm	84,0	ühendustorud
7.	Plasttoru PP-HT SN 4 dexs 50	--"---	jm	180,0	ühendustorud
8.	Läbiviiguhülss NAL D160		tk	4	väjalask
9.	Isolatsioon ULTIMATE Protect 1000 S Alu $\delta=50\text{mm}$, A2-s1, d0 toru de110	ISOVER	jm	320,0	püstikud või analog.
10.	Puhastusosak de110		tk	4	
11.	Puhastusosak de160		tk	2	
12.	Puhastusluuk (revisia) de110		tk	52	
13.	Tuletökkemansetid de110		tk	100	
14.	Tuulutuspüstiku otsak		tk	20	
15.	WC-muhvipölv		tk	163	
16.	WC-mansatt		tk	163	
17.	Kindlustus			*	kohale
18.	Trapp dn75		tk	3	

Märkus: 1. * Ühendusosi, fittingut kasutada vajaduse järgi kohapeal.

2. Veevõtu-,sulgarmatuuri ja santehnilise seadme tüüp valitakse ja ettevõtja poolt.

OÜ Visiitplus
 Reg.kood 101128681
 Reg. nr EEP000539
 Vastutav spetsialist Vladimir Nedvigin